

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
2. čtvrtletí roku 2021				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
03.04.2021	havárie výměňkové stanice - porucha systému	ne		1 960 Kč
	Řešení: opraveno odbornou firmou			
13.04.2021	havárie ústředního topení v budově A 3np	ano	1	2 250 Kč
	Řešení: opraveno odbornou firmou		2 3	
04.05.2021	zatékání do prostor MANAS v suterénu budovy C	ano	4	0 Kč
	Řešení:		až 8	
06.05.2021	havárie topení ve 4np budov A	ano	9	5 941 Kč
	Řešení: výměna kompenzátoru, přetěsnění závitu a kontrola těsnosti - opraveno odbornou firmou		10	
12.05.2021	v důsledku přívalových dešťů zatečení do sklepních prostor ve všech budovách ÚMČ Praha10	ano	11	3 120 Kč
13.05.2021			až	
14.05.2021	Řešení: v určitých místech proveden úklid a vysátí vody - řešeno správní firmou		33	
17.05.2021	zahoření zářivkového tělesa v kuchyňce budovy A, 4np	ne		1 332 Kč
	Řešení: výměna osvětlovacího tělesa - opraveno správní firmou			
22.06.2021	prasklé odpadní potrubí v úklidové místnosti budova B, 1np a následné zatečení do ověřovacího pracoviště	ano	34	4 206 Kč
	Řešení: výměna prasklého potrubí odbornou firmou		35 36	
24.06.2021	v důsledku přívalových dešťů zatečení do prostor úřadu práce a suterénu v budově A	ano	37	1 300 Kč
	Řešení: provedeno vysátí vody a úklidu správní firmou		38	
24.06.2021	zatečení menšího rozsahu vlivem naplnění stoupačky po přívalových deštích do prostor ověřování v budově B a prostor SF v budově C	ano	39	0 Kč
	Řešení: vyměněny podhledové desky správní firmou		40 41 42	
29.06.2021	ucpané kanalizační potrubí v budově C 5np, WC ženy	ne		6 090 Kč
	Řešení: proveden úklid správní firmou + čištění odpadu odbornou firmou			
30.06.2021	zatečení vody do přízemních prostor budovy A	ne		1 560 Kč
	Řešení: provedeno vysátí vody správní firmou			